



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике  
 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УРВАНСКОМУ РАЙОНУ  
 361330, г. Нарткала, ул. Терешковой, 1, тел: 8(86635)4-43-24  
 E-mail: [ugpnkbr5@mail.ru](mailto:ugpnkbr5@mail.ru), Телефон доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662)39-99-99

**Предписание № 224/1/224**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №6» г.п. Нарткала» Урванского муниципального района КБР в лице директора Кушховой Риты Хачимовны**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 224 от «05» августа 2014 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Урванского района по пожарному надзору Кягова Казбека Мухадиновича, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 15 ч. 30 мин. «29» июля 2014 г. по 16 ч. 30 мин. «29» июля 2014 г. проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Дошкольного блока Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» г. п. Нарткала Урванского муниципального района КБР, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Урванский район, г.п. Нарткала, ул. Красная, 267.

**проверку проводил(а):**

Хахов Беслан Хажсуфович - старший дознаватель отдела надзорной деятельности по Урванскому району УНД ГУ МЧС РФ по КБР.


**совместно с:** директором МКОУ СОШ № 6 г.п. Нарткала Кушховой Р.Х.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Оборудовать здание автоматической пожарной сигнализацией.	НПБ 110-03	01.02.2016	
2	Оборудовать здание установкой оповещения людей о пожаре.	НПБ-104-03	01.02.2016	
3	Вывесить имеющиеся огнетушители на видных	п. 480 Правила противопожарного ре-	01.02.2016	

Подписи лиц проводивших проверку:



Хахов Беслан Хажсуфович – государственный инспектор Урванского района по пожарному надзору

Предписание для исполнения получил:

Директор МКОУ СОШ № 6 г.п. Нарткала Кушхова Рита Хачимовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется); должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» августа 2015 г.

