



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УРВАНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
361330, г. Нарткала, ул. Терешковой, 1, тел: 8(86635)4-43-24
E-mail: ugpnkbr5@mail.ru, Телефон доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662)39-99-99

Предписание № 12/1/12

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа №6" г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР в лице И.о. директора Мисроковой Марии Паговны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 12 от «28» января 2016 г. главного государственного инспектора Урванского района по пожарному надзору Кягова Казбека Мухадиновича, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 ч. 00 мин. «16» марта 2016 г. по 15 ч. 00 мин. «15» марта 2016 г. проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №6" г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР, фактически осуществляющего деятельность по адресу: КБР, Урванский район, г.п. Нарткала, ул. Жамборова, 76.

проверку проводил(а):

Хахов Беслан Хажсуфович – государственный инспектор Урванского района по пожарному району,

совместно с: И.о. директора МКОУ СОШ №6 г.п. Нарткала Мисроковой М.П.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Привести в исправное состояние автоматическую установку пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ	18.10.2016	

	сти указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. Хранить на объекте исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта			
2	Восстановить в здании предусмотренные проектной документацией двери поэтажных коридоров и лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара	пп. «д» п. 23 Правила противопожарного режима в РФ	18.10.2016	
3	Восстановить на путях эвакуации знаки пожарной безопасности.	п. 33, Правила противопожарного режима в РФ	18.10.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



«16» марта 2016 г.

М.П.*

Хахов Беслан Хажеуфович – государственный инспектор Урванского района по пожарному надзору

Предписание для исполнения получил:

Мисрокова Мария Паговна, И.о. директора МКОУ СОШ №6 г.п. Нарткала

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» марта 2016 г.

М. Мисрокова
(подпись)