



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6» г.п. НАРТКАЛА
УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

361335, г.п. Нарткала, ул. Жамборова, 76

телефон (факс): 8(86635) 2-89-74

Исход. № 184
от «20» декабря 2016 г.

Главному государственному инспектору
Урванского района
по пожарному надзору
Кягову К.М.

Уважаемый Казбек Мухадинович!

По предписаниям выездных проверок акт № 151,152 от 18.10.2016 года, и № 155,156 от 14.11.2016 г отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Урванскому району УНДПР ГУ МЧС России в отношении МКОУ СОШ № 6 г.п. Нарткала был предъявлен ряд нарушений.

По выполнению этих требований могу сообщить следующее:

Из выявленных замечаний по школьному блоку на сегодняшний день устранены посылные, в финансовом плане пункты, а именно:

- п. 4 - подвальное помещение здания очищено от различных горючих материалов;
- п. 5 - обеспечены исправными электрическими фонарями из расчета 1 фонарь на 50 человек;
- п. 6 - на планах эвакуации людей при пожаре определены места хранения первичных средств пожаротушения;

По дошкольному блоку на сегодняшний день устранены замечания по пунктам 3,6, а именно:

- п. 3 - укомплектованы пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями;
- п. 6 - восстановлены на путях эвакуации знаки пожарной безопасности.

Администрация школы написала письмо-ходатайство исх. № 185 от 20.12.2016 г. Учредителю ОУ об оказании финансовой помощи для устранения остальных выявленных замечаний, непосильных в финансовом плане для школы.



И.о. директора школы М. П. Мисрокова - М.П. Мисрокова

Принят: 20.12.2016 Нач. отдела по Урванскому району
К.М. Кягов