



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО УРВАНСКОМУ РАЙОНУ
361330, г. Нарткала, ул. Терешковой, 1, тел: 8(86635)4-43-24
E-mail: ugpnkbr5@mail.ru, Телефон доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662)39-99-99

Предписание № 151/1/151

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №6» г.п. Нарткала» Урванского муниципального района КБР в лице И.о. директора Мисроковой Марии Паговны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 151 от « 12 » октября 2016 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Урванского района по пожарному надзору Кягова Казбека Мухадиновича, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 00 мин. « 18 » октября 2016 г. по 10 ч. 00 мин. « 18 » октября 2016 г. с 10 ч. 00 мин. « 14 » ноября 2016 г. по 11 ч. 00 мин. « 14 » ноября 2016 г. и проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» г. п. Нарткала Урванского муниципального района КБР, фактически осуществляющего деятельность по адресу: Урванский район, г.п. Нарткала, ул. Жамборова, 76,

проверку проводил(а):

Хахов Беслан Хажсуфович - старший дознаватель ОНДПР по Урванскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР,

совместно с: И.о. директора МКОУ СОШ № 6 г.п. Нарткала Мисроковой М.П.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Обеспечить исправное состояние автоматической пожарной сигнализации объекта.	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ	30.06.2017 г.	
2	Обеспечить исправное состояние системы оповещения людей о пожаре.	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ	30.06.2017 г.	
3	Восстановить в здании предусмотренные проектной документацией двери,	пп. «д», п. 23 Правила противопожарного режима в РФ	30.06.2017 г.	

	препятствующие распространению опасных факторов пожара.			
4	Очистить подвальное помещение здание от различных горючих материалов.	п. 23 Правила противопожарного режима в РФ	30.06.2017 г.	
5	Руководителю организации обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	п. 38 Правила противопожарного режима в РФ	30.06.2017 г.	
6	На планах эвакуации людей при пожаре обозначить места хранения первичных средств пожаротушения.	п. 7 Правила противопожарного режима в РФ	30.06.2017 г.	
7	Обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	30.06.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



« 14 » ноября 2016 г.

Хахов Беслан Хажесуфович – государственный инспектор Урванского района по пожарному надзору

Предписание для исполнения получил:

И.о. директора МКОУ СОШ № 6 г.п. Нарткала Мисрокова Мария Паговна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 14 » ноября 2016 г.

✓

(подпись)