



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике  
 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УРВАНСКОМУ РАЙОНУ  
 361330, г. Нарткала, ул. Терешковой, 1, тел: 8(86635)4-43-24  
 E-mail: [ugpnkbr5@mail.ru](mailto:ugpnkbr5@mail.ru), Телефон доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662)39-99-99

## Предписание № 152/ 1 /152

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №6» г.п. Нарткала» Урванского муниципального района КБР в лице И.о. директора Мисроковой Марии Паговны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 152 от « 12 » октября 2016 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Урванского района по пожарному надзору Кягова Казбека Мухадиновича, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. « 18 » октября 2016 г. по 11 ч. 00 мин. « 18 » октября 2016 г. с 11 ч. 00 мин. « 14 » ноября 2016 г. по 12 ч. 00 мин. « 14 » ноября 2016 г. и проведена плановая / выездная проверка в отношении: дошкольного блока Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» г. п. Нарткала Урванского муниципального района КБР, фактически осуществляющего деятельность по адресу: Урванский район, г.п. Нарткала, ул. Красная, 267.

проверку проводил(а):

Хахов Беслан Хажсуфович - старший дознаватель ОНДПР по Урванскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР.

совместно с: И.о. директора МКОУ СОШ № 6 г.п. Нарткала Мисроковой М.П.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Оборудовать здание автоматической пожарной сигнализацией.	НПБ 110-03	30.06.2017 г.	
2	Оборудовать здание установкой оповещения людей о пожаре.	НПБ 104-03	30.06.2017 г.	
3	Осуществить проверку работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раза в год (вес-	п. 55 Правила противопожарного режима в РФ	30.06.2017 г.	

	нием соответствующего акта.			
4	Организовать проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в здании не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего акта испытаний.	п. 24 Правила противопожарного режима в РФ	30.06.2017 г.	
5	Осуществить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции чердачного помещения здания.	п. 21 Правила противопожарного режима в РФ	30.06.2017 г.	
6	Оборудовать здание гаражного бокса автоматической пожарной сигнализацией.	НПБ 110-03	30.06.2017 г.	
7	Очистить подвальное помещение здание от горючих материалов.	п. 23 Правила противопожарного режима в РФ	30.06.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

« 14 » ноября 2016 г.

Хахов Беслан Хажсуфович – государственный инспектор Урванского района по пожарному надзору

Предписание для исполнения получил:

И.о. директора МКОУ СОШ № 6 г.п. Нарткала Мисрокова Мария Паговна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 14 » ноября 2016 г.

(подпись)